

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ57.В.03692
(номер сертификата соответствия)

ТР 0658655
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)
pleyada@shumoff.biz.

Общество с ограниченной ответственностью "Плеяда" (ООО "Плеяда").
Адрес: 153000, Россия, город Иваново, улица Зверева, дом 13, офис 37.
ОГРН: 1093702004043. Телефон +74932938367, факс +74932938368, адрес электронной почты

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Плеяда" (ООО "Плеяда").
Адрес: 153000, Россия, город Иваново, улица 11-й Проезд, дом 7, литер «Э».
ОГРН: 1093702004043. Телефон +74932938367, факс +74932938368.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru; ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ШУМОФФ ГЕРМЕТОН и детали из него». Серийный выпуск.

Материал шумопоглощающий торговой марки "Шумофф Герметон": марок: 7,7Л, 10Л, А15, А15Л, 20Л, А30, А30Л, на основе пенополиуретана с линким, монтажным слоем, закрытым защитной ашталгезионной бумагой, толщиной 0.3 мм, общей толщиной от 6 до 60 мм, поверхностной плотностью от 20 до 75 кг/м², выпускаемый по ТУ 2254-004-60689433-2009 «МАТЕРИАЛ

код ОК 005 (ОКП)
код ОК 034-2014 (ОКПД2)
22.21.41.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 13.07.2015 года N 234-ФЗ), глава 18., статья 80., п. 1, глава 19., статья 81., п. 1, глава 30., статья 134., глава 33., статья 149., Приложение, таблицы 3, 27. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0506940). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Оборонная, дом 2.

Протокол сертификационных испытаний № ПИПБ0217/04-2017 от 27.04.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC04.СМК.00520 от 01.04.2016 г. до 01.04.2019 г., выдан ОС ООО «Евротест», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.04.2017 **по** 27.04.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.03692

(обязательная сертификация)

ТР 0506940

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 легковоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т4 чрезвычайно опасные по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Handwritten signature in blue ink

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

РОСС RU.0001.21AB21
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 14-03-71

Дата 05.03.2014г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

На основании заявления от 03.03.2014г.

Регистрационный №554

Заявитель, адрес: ООО «Плеяда»

153002, Ивановская обл., г. Иваново, пр.Ленина, д.21 стр.1

Сведения о продукции: *Материал шумопоглощающий уплотнительный самоклеящийся «Шумофф Герметон» и детали из него*

Состав продукции: *пенополиуретан, с клеевым монтажным слоем, защищенным антиадгезионной подложкой*

Область применения: *для использования в качестве звукопоглощающего уплотнительного материала в различных автотранспортных средствах и сельскохозяйственной технике; уплотнительного материала в строительстве для различных соединений, стыков, швов*

Организация изготовитель, адрес: ООО «Плеяда»,

153006, Ивановская обл., г. Иваново, 11-й Проезд, д. 7

Перечень документов, представленных на экспертизу: *Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации. ТУ 2254-004-60689433-2009, доверенность на право представлять интересы предприятия*

Результаты исследований: *протокол испытаний № 1403-0554 ДА от 05.03.2014г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 действителен до 09.06.2015г.)*

Продукция изготовлена в соответствии с: *ТУ 2254-004-60689433-2009*

(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Материал шумопоглощающий уплотнительный самоклеящийся «Шумофф Герметон» и детали из него

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., в части проводимых испытаний.

Эксперт

Л.Г. Надёжина

Руководитель Испытательного
лабораторного центра



Л.М. Текпева